



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.229.П.027053.05.09Г 05.05.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
ЭПДМ мембрана синтетическая вулканизированная гидроизоляционная,
однослойная, толщиной от 0,5 до 4 мм т.м. "Giscolene".

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии, сертификат качества изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования".

Организация-изготовитель
"РОЛЛГАМ С.Л." ("ROLLGUM S.L.") Испания
Адрес: Пол. Инд., Ел Камп РАЛ, с/Раурелл 31; 08850 ГАВА-Барселона.
(Pol. Ind., El Cami RAL, с/Raurell 31; 08850 GAVA-Barcelona. Spain)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"РОЛЛГАМ С.Л." ("ROLLGUM S.L.") Испания
Адрес: Пол. Инд., Ел Камп РАЛ, с/Раурелл 31; 08850 ГАВА-Барселона.
(Pol. Ind., El Cami RAL, с/Raurell 31; 08850 GAVA-Barcelona. Spain)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний ФГУ МО РФ 842 Центр ГСЭН РВСН (Аттестат
аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03) №4695 от 24.04.09г. Экспертное
заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" №27669/16
от 04.05.2009г.

№2457641

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

не более, мг/л

формальдегид	0,05
изопрен	0,01
стирол	0,1
ацетофенон	0,1
цинк	1,0
свинец	0,01
мышьяк	0,01
Индекс токсичности	70-120%

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Область применения:

для гидроизоляции искусственных водоемов, прудов, водных объектов, в том числе с питьевой водой, в строительстве инженерных объектов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

ЗаклЮчение действительно до

05.05.2014 года.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

